


【記入例】

出店番号	1		
届出者	日高太郎	出店区分	露天商(たい焼き)
持込みテント	間口 3.6 m×奥行 1.8 m		
火気使用器具	ガスコンロ LPGボンベ10kg 1本	消火器	1本

【配置図】



火気器具とガスボンベの距離 2.5m

※記入例を参考に露店内(テント内)配置図を記入してください。

【消防確認欄】

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 露店設営場所 | <input type="checkbox"/> カセットコンロ |
| <input type="checkbox"/> 消火器設置 | <input type="checkbox"/> まき・炭等管理(残火・取り灰管理) |
| <input type="checkbox"/> 火気器具管理 | <input type="checkbox"/> 電気器具(配線・許容電流) |
| <input type="checkbox"/> 周囲可燃物 | <input type="checkbox"/> 発電機管理 |
| <input type="checkbox"/> ボンベ管理 | <input type="checkbox"/> 燃料携行缶管理 |
| <input type="checkbox"/> ボンベと火気設備の離隔距離 | <input type="checkbox"/> 放火防止対策 |
| <input type="checkbox"/> ゴムホースの経年劣化・損傷・接続状況 | |

〈記入について〉

- 1 テント内に火気器具があれば、消火器はテントごとに1本設置して下さい。
- 2 ガス器具とボンベは防火上安全な距離を確保し、距離を記入してください。
- 3 火気器具、消火器、ガスボンベの位置を記入してください。
- 4 消防確認欄には記入しないでください。